



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji
Skarbowej w Szczecinie**

3201.I LZ.260.25.2020

Szczecin, dnia 10 września 2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem urządzeń systemu telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu oraz urządzeń instalacji sygnalizacyjno- alarmowej pożaru w Urzędzie Skarbowym w Gryficach a także na dostawę wraz z montażem urządzeń systemu telewizji dozorowej w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu

Wyjaśnienia do pytań Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie udziela wyjaśnień treści SIWZ w zakresie objętym pytaniami skierowanymi do Zamawiającego:

Pytanie 1:

W zestawieniu materiałów na część 1 (Gryfice) jak i część 2 (Świnoujście) zawarte są rejestratory CCTV o ściśle wyszczególnionych parametrach. Jednakże nigdzie w SIWZ ani w załącznikach nie ma informacji dot. dysków twardych do zapisu obrazu. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca powinien dostarczyć dyski twarde - jeśli tak to ile sztuk i o jakiej pojemności.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 2A do SIWZ – Formularz specyfikacji oferowanych produktów, Zamawiający wymaga 4 dysków o pojemności 8TB.

**Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie
Arkadiusz Władkowski
Zastępca Dyrektora**