

**Izba Administracji Skarbowej
w Szczecinie**

Znak sprawy: 3201-ILN.3201.25.2020

Wyjaśnienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zmianami) na: „**Remont elewacji budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Rydla 65**”.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego na pytania z dnia 16.07.2020r. zadane przez Wykonawcę:

1. W ekspertyzie technicznej nie ma podanych m2 mycia i malowania elewacji. Gdzie mogę odszukać przedmiar lub wskazana ilość m2 do wyliczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że do wyliczeń powierzchni mycia i malowania elewacji należy przyjąć wielkość 20 metrów kwadratowych.

2. W ekspertyzie nie ma wskazanej techniki wykonywania prac. W umowie natomiast jest wskazane w postaci rusztowań. Czy są one konieczne? Istnieje możliwość wykonania tych prac metodami alpinistycznymi. Są szybsze i tańsze.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania prac metodami alpinistycznymi ze względu na brak możliwości odbioru robót.

3. Czy jest możliwość wykorzystania innych materiałów o właściwościach nie gorszych niż we wskazanej opinii technicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykorzystywanie innych materiałów o właściwościach nie gorszych niż we wskazanej opinii technicznej.

w oryginale podpisał:

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

(-)

Jarosław Grzelak